



**Data di pubblicazione:** 21/11/2018

**Nome allegato:** 5.7 - TAV A7.pdf

**CIG:** 769499920F;

**Nome procedura:** *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NELLO STABILE INPS  
DI BOLOGNA, VIA DEI MILLE 9*



I. N. P. S.  
DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Via Milazzo 4/2 - Bologna

RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO  
ANTINCENDIO NUOVA SEDE REGIONALE  
VIA DEI MILLE 9 IN BOLOGNA

Ing. Aldo Borriello



RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE

PIANO TERZO

Tavola N.

A7

SCALA

1:100

DATA

ottobre 2018

Commessa

Nome file

Rev. 1

## LEGENDA

ES	centrale rilevazione uffici Esser 8000C	manichetta UNI45 20m	
K1	centrale rilevazione archivio Kilsen KSA701-1	E	estintore portatile
K2	centrale spegnimento archivio Kilsen FEC403EN	E1	estintore carrellato
alimentatore ausiliario 24V		E1120	porta tagliafuoco EI120
rilevatore ottico a luce diffusa		segnalatore di chiusura per porta tagliafuoco	
ripetitore ottico di allarme per rilevatori non in vista		cono erogatore CO2	
punto manuale di azionamento evacuatore		Fn	Filtro ventilazione naturale
punto manuale di segnalazione d'incendio		Fp	Filtro pressione costante 0,3bar
targa ottica di segnalazione d'incendio			
segnalazione acustica d'incendio			
fermo elettromagnetico per porte			

## PIANO TERZO

51,03

