| RIF. QUADRO | [Q0] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




NUMERAZIONE MORSETTI

| NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | 52 L1L2L3NPE | 53 L1L2L3NPE | 54 L1L2L3NPE | 55 L1L2L3NPE | 56 L1L2L3NPE | 57 L3NPE | 58 L1L2L3NPE | 59 L1L2L3NPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE CIRCUITO | | ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO SECONDO | ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO PRIMO | ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO RIALZATO | ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO SEMINTERRATO | RISERVA | "SICUREZZA" ???? LUCI EMERGENZA Q.E. RIALZATO | "NOTTURNA"??? FARI E LAMPIONI ESTERNI ??? | RISERVA | |
| TIPO APPARECCHIO | | | | | | | | | | |
| INTERRUTTORE | Icu [kA] / Icn [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | N. POLI / In [A] | 4P / 63 | 4P / 63 | 4P / 63 | 4P / 63 | 4P / 63 | 2P / 63 | 4P / 63 | 4P / 63 | |
| | CURVA/SGANCIATORE | | | | C | C | C | C | C | |
| | Ir [A] / tr [s] | 40 / | 40 / | 40 / | 40 / | 50 / | 32 / | 32 / | 50 / | |
| | Isd [A] / tsd [s] | 400 / | 400 / | 400 / | 400 / | 500 / | 320 / | 320 / | 500 / | |
| | Ii [A] | | | | | | | | | |
| | Ig [A] / tg [s] | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| DIFFERENZIALE | TIPO / CLASSE | / AC | / AC | / AC | / AC | / AC | / AC | / AC | / AC | |
| | Idn [A] / tdn [ms] | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / 150 | 1 / 150 | 0,5 / Istantaneo | 0,5 / Istantaneo | 1 / Istantaneo | |
| CONTATTORE | TIPO / CLASSE | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| TELERUTTORE | BOBINA [V] / N. POLI / In [A] | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| TERMICO | TIPO / Irth [A] | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| FUSIBILE | N. POLI / In [A] | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ALTRE APP. | TIPO / MODELLO | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO / POSA | PVC / | PVC / | PVC / | PVC / | / | / | PVC / | PVC / | |
| | SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x10 / 1x10 / 1x10 | 1x10 / 1x10 / 1x10 | 1x10 / 1x10 / 1x10 | 1x10 / 1x10 / 1x10 | / / | 1x6 / 1x6 / 1x6 | 1x10 / 1x10 / 1x10 | 1x10 / 1x10 / 1x10 | |
| | Ib [A] / Iz [A] | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | Un [V] / P [kW] | 400 / | 400 / | 400 / | 400 / | / | 230 / | 400 / | 400 / | |
| FONDO LINEA | Icc min [kA] / Icc max [kA] | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%] | 29 / | 25 / | 35 / | 20 / | / | 50 / | 50 / | 20 / | |
| NOTE | | H07V-K | H07V-K | H07V-K | H07V-K | | H07V-K | H07V-K | H07V-K | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | DIREZIONE REGIONALE INPS | PROGETTO 002 QGBT PS | FILE quadro generale bt ps.dwg |
| | | ARCHIVIO 002 QGBT PS | DATA / REVISIONE |
| | | DISEGNATORE – | PAGINA 10 / SEGUE 11 |
| IMPIANTO | QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI PESARO | | TAVOLA |