RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9



NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	36 L1L2L3NPE	37 L1L2L3NPE	38 L2NPE	39 L1NPE	40 L1L2L3NPE	41 L1L2L3NPE	42 L1L2L3NPE	43 L1L2L3NPE	44 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE CENTRALE IDRICA	ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE CABINA	ALIMENTAZIONE CENTRALE TELEFONICA	RISERVA	GENERALE IMPIANTI ELEVATORI	F.M. ELEVATORE PUBBLICO	F.M. ELEVATORE IMPIEGATI 1	F.M. ELEVATORE IMPIEGATI 2	F.M. ELEVATORE MONTACARICHI
TIPO APPARECCHIO						SCATOLATO 160 A				
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	10	10	10	10	25	10	10	10	10
	N. POLI / In [A]	4P / 63	4P / 63	2P / 63	1P+N / 63	4P / 160	4P / 63	4P / 63	4P / 63	4P / 63
	CURVA/SGANCIATORE			C	C	ELETTRONICO REG. CON DISPLAY	D	D	D	D
	Ir [A] / tr [s]	32 /	32 /	40 /	25 /	160 / 1x	50 /	50 /	50 /	32 /
	Isd [A] / tsd [s]	320 / 10x	320 / 10x	400 /	250 /	1600 / 10x	700 /	700 /	700 /	448 /
	Ii [A]									
	Ig [A] / tg [s]	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE	/ A SI	/ A SI	/ A SI	/ AC	/	/ A SI	/ A SI	/ A SI	/ A SI
	Idn [A] / tdn [ms]	1 / Selettivo	1 / Selettivo	0,5 / Selettivo	0,3 / Istantaneo	/	1 / Selettivo	1 / Selettivo	1 / Selettivo	1 / Selettivo
CONTATTORE	TIPO / CLASSE	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TELERUTTORE	BOBINA [V] / N. POLI / In [A]	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TERMICO	TIPO / Irth [A]	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FUSIBILE	N. POLI / In [A]	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ALTRE APP.	TIPO / MODELLO	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO / POSA	PVC /	PVC /	/	/	/	PVC /	PVC /	PVC /	PVC /
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x10 / 1x10 / 1x10	1x16 / 1x16 / 1x16	1x25 / 1x25 / 1x16	/ /	/ /	1x10 / 1x10 / 1x10	1x10 / 1x10 / 1x10	1x10 / 1x10 / 1x10	1x10 / 1x10 / 1x10
	Ib [A] / Iz [A]	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Un [V] / P [kW]	400 /	400 /	230 /	/	/	400 /	400 /	400 /	400 /
FONDO LINEA	Icc min [kA] / Icc max [kA]	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%]	30 /	30 /	50 /	/	/	50 /	100 /	100 /	100 /
NOTE		H07V-K	H07V-K	H07V-K			H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K

CLIENTE	DIREZIONE REGIONALE INPS	PROGETTO 002 QGBT PS	FILE quadro generale bt ps.dwg
		ARCHIVIO 002 QGBT PS	DATA / REVISIONE
		DISEGNATORE –	PAGINA 8 / SEGUE 9
IMPIANTO	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI PESARO		TAVOLA