

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	CARPENTERIA									
B	ADEGUAMENTO SEZIONE DI QUADRO CONSERVANDO GLI STESSI SCHEMI FUNZIONALI									
C	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI FM E LUCE GENERALI CON SEZIONATORE SOTTO CARICO LINEE CON MAGNET. STESSA PORTATA E DIFFERENZIALE 0,03 A									
D	AGGIUNGERE SPD CON SEZ_PROTEZ. STRUMENTO DI MISURA MULTIFUNZIONE									
E	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI ALTRE LINEE CON MAGNET. STESSA PORTATA E DIFFERENZIALE 0,03 A									
F										
G										
CODICE QUADRO :		DATA					Impianto I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO	Titolo QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO SEMINTERRATO QEIIPS	PAGINA	1
		DISEGNATORE								
RISP_NORME: CEI EN 60439-1		NOME-FILE	QUADRI INPS						DI	3