RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9



NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	18 L1L2L3NPE	19 L1L2L3NPE	20 L1L2L3NPE	21 L1L2L3NPE	22 L1L2L3NPE	23 L1L2L3NPE	24 L1L2L3NPE	25 L1L2L3NPE	26 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		COMANDO MARCIA/ARRESTO DA PRESIDIO LOCALE	ALIMENTA FM Q.E. PIANO SOTTOTETTO	ALIMENTA LINEA FM SOTTOTETTO	ALIMENTA FM Q.E. PIANO QUARTO	ALIMENTA LINEA FM PIANO QUARTO	ALIMENTA FM Q.E. PIANO TERZO	ALIMENTA LINEA FM TERZO PIANO	ALIMENTA FM Q.E. PIANO SECONDO	ALIMENTA LINEA FM SECONDO PIANO
TIPO APPARECCHIO		CONTATTORE								
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]		10		10		10		10	
	N. POLI / In [A]		4P 63		4P 63		4P 63		4P 63	
	CURVA/SGANCIATORE									
	Ir [A] / tr [s]		32		40		63		63	
	Isd [A] / tsd [s]		320 10x		400 10x		630 10x		630 10x	
	Ii [A]									
	Ig [A] / tg [s]									
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE		A SI		A SI		A SI		A SI	
	Idn [A] / tdn [ms]		1 Selettivo		1 Selettivo		1 Selettivo		1 Selettivo	
CONTATTORE	TIPO / CLASSE	AC3								
TELERUTTORE	BOBINA [V] / N. POLI / In [A]	230ca 4P 225								
TERMICO	TIPO / Irth [A]									
FUSIBILE	N. POLI / In [A]									
ALTRE APP.	TIPO / MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO / POSA									
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x10 1x10 1x10		1x10 1x10 1x10		1x16 1x16 1x16		1x16 1x16 1x16
	Ib [A] / Iz [A]									
	Un [V] / P [kW]			400		400		400		400
FONDO LINEA	Icc min [kA] / Icc max [kA]									
	LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%]			60		35		32		29
NOTE				H07V-K		H07V-K		H07V-K		H07V-K

CLIENTE	DIREZIONE REGIONALE INPS	PROGETTO 001 QGBT AP	FILE quadro generale bt ap.dwg
		ARCHIVIO 001 QGBT AP	DATA / REVISIONE
		DISEGNATORE –	PAGINA 6 / SEGUE 7
IMPIANTO	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI ASCOLI PICENO		TAVOLA