RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9



NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	36 L1L2L3NPE	37 L1L2L3NPE	38 L2NPE	39 L1NPE	40 L1L2L3NPE	41 L1L2L3NPE	42 L1L2L3NPE	43 L1L2L3NPE		
DESCRIZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE CENTRALE IDRICA	ALIMENTAZIONE Q.E. CDZ PIANO RIALZATO	ALIMENTAZIONE CDZ C.M.L.	RISERVA	GENERALE IMPIANTI ELEVATORI	F.M. ELEVATORE PUBBLICO	F.M. ELEVATORE IMPIEGATI	F.M. ELEVATORE MONTACARICHI		
TIPO APPARECCHIO						SCATOLATO 160 A					
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	10	10	10	10	25	10	10	10		
	N. POLI / In [A]	4P / 63	4P / 63	2P / 40	1P+N / 25	4P / 160	4P / 63	4P / 63	4P / 63		
	CURVA/SGANCIATORE			C	C	ELETTRONICO REG. CON DISPLAY	D	D	D		
	Ir [A] / tr [s]	32	63	40	25	160 / 1x	40	32	32		
	Isd [A] / tsd [s]	320 / 10x	630 / 10x	400	250	1600 / 10x	560	448	448		
	Ii [A]										
	Ig [A] / tg [s]										
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE	A SI	A SI	A SI	AC	REGOLABILE / A SI	A SI	A SI	A SI		
	Idn [A] / tdn [ms]	1 / Selettivo	1 / Selettivo	0,5 / Selettivo	0,3 / Istantaneo	0,03 – 15 / Selettivo	1 / Selettivo	1 / Selettivo	1 / Selettivo		
CONTATTORE	TIPO / CLASSE										
TELERUTTORE	BOBINA [V] / N. POLI / In [A]										
TERMICO	TIPO / Irth [A]										
FUSIBILE	N. POLI / In [A]										
ALTRE APP.	TIPO / MODELLO										
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO / POSA	PVC	PVC				PVC	PVC	PVC		
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x10 / 1x10 / 1x10	1x16 / 1x16 / 1x16	1x25 / 1x25 / 1x16			1x10 / 1x10 / 1x10	1x10 / 1x10 / 1x10	1x10 / 1x10 / 1x10		
	Ib [A] / Iz [A]										
	Un [V] / P [kW]	400	400	230			400	400	400		
FONDO LINEA	Icc min [kA] / Icc max [kA]										
	LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%]	30	30	50			50	100	100		
NOTE		H07V-K	H07V-K	H07V-K			H07V-K	H07V-K	H07V-K		

CLIENTE	DIREZIONE REGIONALE INPS	PROGETTO 001 QGBT AP	FILE quadro generale bt ap.dwg
		ARCHIVIO 001 QGBT AP	DATA / REVISIONE
		DISEGNATORE –	PAGINA 8 / SEGUE 9
IMPIANTO	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI ASCOLI PICENO		TAVOLA