



DA QG/C  
SEZIONE LUCE

1  
RG70R-0,6/1kV  
sez. 4x16mmq+T  
(esistente)



PROVENIENZA/DESTINAZIONE		GENERALE LUCE MENSA	Presenza rete	Quadro Attuatori Q/1	Quadro Attuatori Q/2	Quadro Attuatori Q/3	Quadro Attuatori Q/4	Quadro Attuatori Q/5	Quadro Attuatori Q/6	Quadro Attuatori Q/7	Quadro Attuatori Q/8	Quadro Attuatori Q/9	Quadro Attuatori Q/10	Quadro Attuatori Q/11	LUCE SICUREZZA SA	LUCE EMERGENZA SE			
CIRCUITO																			
POTENZA NOMINALE		kW	5		0,4	0,6	0,25	0,6	0,25	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,25	0,20	0,75		
CORRENTE NOMINALE		A	10		2,5	3,2	1,4	3,2	1,4	2,5	3	0,5	1,6	0,5	1,4	0,1	0,4		
TENSIONE NOMINALE		V	400		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		
SEZIONATORE	TIPO															mod/fuse	mod/fuse		
	PORTATA	A														16	16		
INTERRUTTORE	TIPO		C		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC				
	PORTATA	A	16		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16				
	TAR. MAGNETICO	A	160		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	160				
	TAR. TERMICO	A	16		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16				
	TAR. DIFFERENZ.	mA			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
	POTERE DI INTERR.	kA	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
CAVI	TIPO		N07G8-K		FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV		
	FORMAZ.PER SEZ.	mq	1x6		362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	361,5	361,5		
	LUNGHEZZA	m	Cablaggio		20	30	40	50	55	60	40	35	30	25	20	100	140		
	PORTATA Iz	A			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	19	19		
CADUTA DI TENZIONE PERCENT.		ΔV%			0,50	0,60	0,30	1,00	0,46	0,20	0,75	0,10	0,30	0,10	0,17	0,11	0,58		
FATTORE DI UTILIZZAZ.CONTEMP.					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<div>INPS</div> <div></div> <div>DIREZIONE REGIONALE UMBRIA via Angeloni, 90 - PERUGIA</div>		OGGETTO: SPOLETO – Convitto Unificato Manutenzione Straordinaria riqualificazione Refettorio				DENOMINAZIONE: QUADRO ELETTRICO GENERALE REFETTORIO Schema unifilare di potenza				denominazione  QG/R		Progettista		G.B. Parriani		sigla			
												Disegnatore		G.B. Parriani		sigla			
												Data		01/02/2017		Foglio n.		4	
												Elaborato		E.03		Totale fogli n.		5	