

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<div></div>																
PROVENIENZA/DESTINAZIONE CIRCUITO		LINEA TENDE MOTORIZ.	LUCE SERVIZI	AUX	RISERVA	RISERVA										
POTENZA NOMINALE	kW	0,7		10,00	3	3										
CORRENTE NOMINALE	A	4,5		24	16	16										
TENSIONE NOMINALE	V	230		400	230	230										
SEZIONATORE	TIPO															
	PORTATA	A														
INTERRUTTORE	TIPO	AC		AC	AC	AC										
	PORTATA	A	10		32	16	16									
	TAR. MAGNETICO	A	100		320	160	160									
	TAR. TERMICO	A	10		32	16	16									
	TAR. DIFFERENZ.	mA	30		30	30	30									
POTERE DI INTERR.	kA	6		6	6	6										
CAVI	TIPO	FG70M1-0,6/1kV		N0769-K		N07-VK										
	FORMAZ.PER SEZ.	mq	362,5		1X1,5		1X35									
	LUNGHEZZA	m	60		Cablaggio											
	PORTATA Iz	A	26													
CADUTA DI TENZIONE PERCENT.	ΔV%	1,67														
FATTORE DI UTILIZZAZ.CONTEMP.		1														
<div> DIREZIONE REGIONALE UMBRIA via Angeloni, 90 - PERUGIA</div>	OGGETTO:				DENOMINAZIONE:				denominazione		Progettista		G.B. Parriani		sigla	
	SPOLETO – Convitto Unificato Manutenzione Straordinaria riqualificazione Refettorio				QUADRO ELETTRICO GENERALE REFETTORIO Schema unifilare di potenza				QG/R		Disegnatore		G.B. Parriani		sigla	
											Data		01/02/2017		Foglio n.	
											Elaborato		E.03		5	
													Totale fogli n.		5	

SPOLETO 2016/auditorium/Q elettrici