DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-21	C-22	C-23	C-24	C-25	C-26	
Descrizione		SCALDACQUA UFFICIO VISITA 4	ALIMENTAZIONE VRF INTERNI	FM PRESE DI SERVIZIO CORRIDOIO	RISERVA	RISERVA	RISERVA	
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	3	0,05	0,3	0,2	0,2	0,5	
CORRENTE (Ib)	[A]	14	0,228	1,367	0,912	0,912	0,76	
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	100	
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	
	MODELLO	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	
	In max/min/Reg. [A]	–/–/ 16	–/–/ 16	–/–/ 16	–/–/ 16	–/–/ 16	–/–/ 16	
	Im max/min/Reg. [A]	–/–/160	–/–/160	–/–/160	–/–/160	–/–/160	–/–/160	
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. AS si	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,03 - Cl. A	
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N	Quadripolare	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Quadripolare	
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	2,94	0,75	1,2	0,73	0,73	0,73	
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	–	–	–	
	LUNGHEZZA [m]	35	60	50	–	–	–	
	POSA	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	–	–	–	
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,700	0,700	0,700	–	–	–	
	Sezione [mmq]	1(3G4)	1(5G4)	1(3G2,5)	–	–	–	
	Portata (Iz) [A]	34	29	25	–	–	–	

CIG 805799864E

TITOLO
QUADRO PIANO TERRA NORD - QPTN
Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QPTN

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE	FOGLIO	SEGUE
U_QPTN_00004	4	5

ELAB.	CONTR.	APPR.

DISEGNO	COMMESSA
QE-03	511