LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
	CENTRALINO PER APPARECCHI DA GUIDA DIN35 DA INCASSO PER CARTONGESSO: – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE LUCE UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE F.M. UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE VRF, UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE SCALDACQUA UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE
	SCATOLA 504 DA INCASSO PER CARTONGESSO PREDISPOSTA PER IL COMANDO LUCE DALI
	APPARECCHIO ILLUMINANTE IN EMERGENZA A LED MINIMO 240 LUMEN – AUTONOMIA MINIMA 1 ORA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO
	DEVIATORE UNIPOLARE DA INCASSO
	PASSERELLA A FILO D'ACCIAIO SALDATO ELETTROZINCATO 300X50mm/200X50mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE – IP 44 MINIMO
	TUBAZIONE IN PVC DA ESTERNO O POSATO ALL'INTERNO DELLA PARETE IN CARTONGESSO
n	PRESA SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16A ENTRO SCATOLA DA INCASSO 12 MODULI IN CARTONGESSO – n = NUMERO DI PRESE DA INSTALLARE
	PRESA RJ45 TRASMISSIONE DATI – CAT. 6 – ENTRO SCATOLA DA INCASSO IN CARTONGESSO
	COLONNA MONTANTE VERSO IL BASSO/ALTO
R	ARMADIO RACK ESISTENTE
	SCALDACQUA ELETTRICO (POSIZIONE INDICATIVA)

piano interrato
lato est

lato Corso Francia



lato ovest

lato sud cortile

INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Regionale del Piemonte

Coordinamento Tecnico Edilizio del Piemonte e Valle D'Aosta
Via dell'Arcivescovado n. 9 - 10121 TORINO (Piano 1° Scala E)

Agenzia Complessa I.N.P.S.
Corso Francia n. 45 – c.a.p. 10093
COLLEGNO Prov. di TORINO

Realizzazione centro medico legale – Impianti elettrici e trasmissione dati.
Distribuzione primaria

PROGETTO: Definitivo/Esecutivo

ELABORATO: PIANTA

TAVOLA: IE-01

Codice commessa: 805799864E	
Codice CIG:	
VERIFICATO da:	
data:	
VALIDATO da:	
data:	
Percorso File:	AreaTecnicaEdilizia\UTRPiemonte-ValleD'Aosta\PIEMONTE\GARE2019\PTL2019-PIE3834-COLLEGNO
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco ARI	
Progetto Opere edili e sicurezza: Arch. Marcello PERAZZO	
Progetto impianti condizionam. e illumin: P.I. Francesco BOSCAINO	
Progetto imp. elettrico e cablaggio strutt: Ing. Vittorio HOLLO'	
Progetto impianto:	
Progetto impianto:	
Progetto impianto:	
Progetto impianto:	
Collaborazione e grafica esecutiva:	
Direzione dei Lavori:	
SCALA DWG: 1:100	
Data: Ottobre 2019	
Aggiornamenti:	

N. REVISIONE	DESCRIZIONE:	DATA:

QUESTA TAVOLA E' VALIDA SOLO PER L'IMPIANTO ELETTRICO