DATA: 02/10/2019




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla utenza | | C-35 | C-36 | | | | | |
| Descrizione | | RISERVA | RISERVA | | | | | |
| POTENZA CONTEMPORANEA | [kW] | 0,2 | 0,5 | | | | | |
| CORRENTE (Ib) | [A] | 0,912 | 0,76 | | | | | |
| CosFi | | 0,95 | 0,95 | | | | | |
| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' | [%] | 100 | 100 | | | | | |
| SCHEMA FUNZIONALE | | | | | | | | |
| PROTEZIONE | MARCA | SCHNEIDER | SCHNEIDER | | | | | |
| | MODELLO | iC60N+Vigi A | iC60N+Vigi A | | | | | |
| | ESECUZIONE | Esecuzione Fissa | Esecuzione Fissa | | | | | |
| | TIPOLOGIA | MagnetoTermicoDiff. | MagnetoTermicoDiff. | | | | | |
| | In max/min/Reg. [A] | --/-- / 16 | --/-- / 16 | | | | | |
| | Im max/min/Reg. [A] | --/--/160 | --/--/160 | | | | | |
| | P.d.I. / Curva [kA] | 6 / C | 6 / C | | | | | |
| | Id max/min/Reg./Classe [A] | 0,03 - Cl. A | 0,03 - Cl. A | | | | | |
| DISTRIBUZIONE | | Monofase L1+N | Quadripolare | | | | | |
| CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE | [%] | 1,4 | 1,4 | | | | | |
| VOLTMETRO / AMPEROMETRO | | | | | | | | |
| LINEA | SIGLA | – | – | | | | | |
| | LUNGHEZZA [m] | – | – | | | | | |
| | POSA | – | – | | | | | |
| | K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) | – | – | | | | | |
| | Sezione [mmq] | – | – | | | | | |
| | Portata (Iz) [A] | – | – | | | | | |

TITOLO
# QUADRO PIANO PRIMO SUD - QP1S

Schema Unifilare

CODICE

PREFISSO QP1S

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

| | | |
|---|---|---|
| FILE U_QP1S_00006 | FOGLIO 6 | SEGUE 7 |
| ELAB. | CONTR. | APPR. |
| DISEGNO QE-05 | COMMESSA 511 | |

CIG 805799864E