QUESTA TAVOLA E' VALIDA SOLO
PER L'IMPIANTO ELETTRICO

Coordinamento Tecnico Edilizio del Piemonte e Valle D'Aosta
Via dell'Arcivescovado n. 9 - 10121 TORINO (Piano 1° Scala E)

Agenzia Complesso INPS
Corso Francia n. 45 - c.a.p. 10093
COLLEGNO Prov. di TORINO

Realizzazione centro medico legale - impianti elettrici e trasmissione dati
Impianto sbarramento VRF

Direzione
Regionale
del Piemonte

TAVOLA
IE-05

ELABORATO: PIANTA
PROGETTO Definitivo/Esecutivo

Codice CUP: 805799864E
Codice CIG: SCALA DIS: 1:100
VERIFICATO da: Data: Ottobre 2019
VALIDATO da: aggiornamenti
data:
Percorso File:

N. REVISIONE	DESCRIZIONE:	DATA:

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco RIZZARDI
Progetto Opere edili e sicurezza Arch. Marcello PERAZZO
Progetto impianti meccanici Ing. Francesco RIZZARDI
Progetto impianti elettrici e speciali P.I. Francesco RIZZARDI
Progetto Ing. antincendio e collaudo strutt. Ing. Matteo MILLE
Progetto strutture Arch. Francesco RIZZARDI
Direzione dei Lavori Opere in C.A. Arch. Francesco RIZZARDI
Progetto impianto
Progetto impianto
Progetto impianto
Progetto impianto
Progetto impianto
Coordinatore per la sicurezza esecuzione:
Direzione dei Lavori:
www.rizzardiarchitettura-ingegneria.it - arch.rizzardi@pec.it

lato Corso Francia

lato sud cortile

piano terra
lato est



primo piano
lato est



IMPIANTO VRF



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
	CENTRALINO PER APPARECCHI DA GUIDA DINSS DA INCASSO PER CARTONGESSO – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO LUCI UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO VRF UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO LUCI UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO SCALOGIUA UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE
	SCATOLA 504 DA INCASSO PER CARTONGESSO PREDISPOSTA PER IL COMANDO LUCI DALI
	APPARECCHIO ILLUMINANTE IN EMERGENZA A LED MINIMO 2HO LUMEN – AUTONOMIA MINIMA 1 ORA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO
	DEVIATORE UNIPOLARE DA INCASSO
	PASSERELLA A FILO D'ACCIAIO SALDATO ELETTROZINCATO 300x50mm/200x50mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE – IP 44 MINIMO
	TUBAZIONE IN PVC DA ESTERNO O POSATO ALT.NTENO DELLA PARETE IN CARTONGESSO
	PRESA SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16A ESTRO SCATOLA DA INCASSO 12 MODULI IN CARTONGESSO – n. = NUMERO DI PRESE DA INSTALLARE
	PRESA RJ45 TASSONOMIZZATO DATI – CAT. 6 – ENTRO SCATOLA DA INCASSO IN CARTONGESSO
	COLONNA MONTANTE MISTO IL BASSO/ALTO
R	ARMADIO RACK ESISTENTE
	SCALDACQUA ELETTRICO (POSIZIONE INDICATIVA)