LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
	CENTRALINO PER APPARECCHI DA GUIDA DIN35 DA INCASSO PER CARTONGESSO: – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE LUCE UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE F.M. UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE VRF, UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALIMENTAZIONE SCALDACQUA UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE
	SCATOLA 504 DA INCASSO PER CARTONGESSO PREDISPOSTA PER IL COMANDO LUCE DALI
	APPARECCHIO ILLUMINANTE IN EMERGENZA A LED MINIMO 240 LUMEN – AUTONOMIA MINIMA 1 ORA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO
	DEVIATORE UNIPOLARE DA INCASSO
	PASSERELLA A FILO D'ACCIAIO SALDATO ELETTROZINCATO 300X50mm/200X50mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE – IP 44 MINIMO
	TUBAZIONE IN PVC DA ESTERNO O POSATO ALL'INTERNO DELLA PARETE IN CARTONGESSO
n	PRESA SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16A ENTRO SCATOLA DA INCASSO 12 MODULI IN CARTONGESSO – n = NUMERO DI PRESE DA INSTALLARE
	PRESA RJ45 TRASMISSIONE DATI – CAT. 6 – ENTRO SCATOLA DA INCASSO IN CARTONGESSO
	COLONNA MONTANTE VERSO IL BASSO/ALTO
R	ARMADIO RACK ESISTENTE
	SCALDACQUA ELETTRICO (POSIZIONE INDICATIVA)

IMPIANTO F.M.

piano terra

lato est



lato ovest

primo piano

lato est



lato ovest

PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE



CORRIDOIO

Particolare installazione passerelle



Coordinamento Tecnico Edilizio del Piemonte e Valle D'Aosta	
Via dell'Arcivescovado n. 9 - 10121 TORINO (Piano 1° Scala E)	
Agenzia Complesso I.N.P.S. Corso Francia n. 45 – c.a.p. 10093 COLLEGNO Prov. di TORINO	
Realizzazione centro medico legale – Impianti elettrici e trasmissione dati. Impianto di F.M. PROGETTO: Definitivo/Esecutivo	TAVOLA: IE-03
ELABORATO: PIANTA	
Codice commessa: 805799864E	Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco ARI SCALA DWG: 1:100
Codice CIG:	Progetto lavori edili e sicurezza: Arch. Marcello PERAZZI Progetto impianti condizionam. e illumin: P.I. Francesco BOSCAINO
VERIFICATO da:	Progetto impianto elettrico e cablaggio strutt.: Ing. Vittorio MOLLO Progetto impianto: Data: Ottobre 2019
data:	Progetto impianto: Progetto impianto:
VALIDATO da:	Progetto impianto: Aggiornamenti: ———
data:	Collaborazione e grafica esecutivo: Direzione dei Lavori:
Percorso File:	area tecnica\dati\cad\PIEMONTE-VALLE D'AOSTA\PIEMONTE\CAMERI\2019\PT1\2019-PIEDE34-COLLEGNO
N. REVISIONE	DESCRIZIONE: DATA:

QUESTA TAVOLA E' VALIDA SOLO PER L'IMPIANTO ELETTRICO