DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-21	C-22	C-23	C-24	C-25	C-26	C-27
Descrizione		FM PRESE DI SERVIZIO CORRIDOIO	FM UFFICI VIISITE	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 16	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 17	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 18	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 19	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 20
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	1,5	5	3	3	3	3	3
CORRENTE (Ib)	[A]	6,837	7,597	14	14	14	14	14
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	MODELLO	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.
	In max/min/Reg. [A]	–/–– / 16	–/–– / 25	–/–– / 16	–/–– / 16	–/–– / 16	–/–– / 16	–/–– / 16
	Im max/min/Reg. [A]	–/––/160	–/––/250	–/––/160	–/––/160	–/––/160	–/––/160	–/––/160
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L3+N	Monofase L2+N	Monofase L1+N	Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	3,5	2,06	3,61	4	3,5	4	4
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	LUNGHEZZA [m]	70	60	35	25	20	25	25
	POSA	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
	Sezione [mmq]	1(3G4)	1(5G6)	1(3G4)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)
	Portata (Iz) [A]	34	38	34	25	25	25	25

TITOLO
QUADRO PIANO PRIMO SUD - QP1S

Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QP1S

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QP1S_00004	FOGLIO 4	SEGUE 5
ELAB.	CONTR.	APPR.
DISEGNO QE-05	COMMESSA 511	

CIG 805799864E