DATA: 02/10/2019

Da Quadro:	QPTN
Partenza:	C-17
Cavo [mm²]:	1(5G6)
Lunghezza [m]:	40
Tensione [V]:	400
Frequenza [Hz]:	50
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

NOTA: Apparecchiature tipo Schneider o altre con caratteristiche elettriche equivalenti



Prefisso quadro:								
Alimentazione:	Quadripolare							
Ik Max [kA]:	1,184							
Tensione nominale di impiego [V]:	400							
Tensione di isolamento nominale[V]:								
Frequenza [Hz]:	50							
Corrente ammissibile 1 s [kA]:	4,5							
Grado di protezione IP:	---							
Codice:								
Sigla utenza			C-0					
Descrizione			FM UFFICIO VISITA					
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]			0,5					
CORRENTE (Ib) [A]			2,279					
CosFi			0,95					
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]			100					
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA		SCHNEIDER					
	MODELLO		iC60N+Vigi A					
	ESECUZIONE		Esecuzione Fissa					
	TIPOLOGIA		MagnetoTermicoDiff.					
	In max/min/Reg. [A]		--/-- / 16					
	Im max/min/Reg. [A]		--/--/160					
	P.d.I. / Curva [kA]		6 / C					
	Id max/min/Reg./Classe [A]		0,03 - Cl. A					
DISTRIBUZIONE			Monofase L3+N					
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]			0,97					
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA		FS17					
	LUNGHEZZA [m]		10					
	POSA		115/1U__1/30/0,7					
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)		0,700					
	Sezione [mmq]		2(1x4)+(1PE4)					
	Portata (Iz) [A]		18					

CIG 805799864E

TITOLO
TIPICO CENTRALINO FM UFFICIO VISITA MEDICO LEGALE
Schema Unifilare

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE	FOGLIO	SEGUE
U_QE_09	1	-
ELAB.	CONTR.	APPR.
DISEGNO	COMMESSA	
QE-09	511	