QUESTA TAVOLA E' VALIDA SOLO
PER L'IMPIANTO ELETTRICO

N. REVISIONE	DESCRIZIONE:	DATA:
Percorso File:	...\Via Modena\Varie\Varianti\20201125-Rilievi.dwg	
data:	Denominazione del Layout:	aggiornamenti:
VALIDATO da:	Progetto esecutivo	
data:	Progetto definitivo	
VERIFICATO da:	Progetto esecutivo	data: Ottobre 2019
Codice CIG:	Progetto definitivo/Esecutivo ai sensi Pl. Piemontese 85/2020	
Codice CUP:	Progetto Opere edili e scavi/cav. Arch. Marcello PERAZZO	scala: 1:100
Codice COMPASSO: 8057998646	Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco RAVANO	SCALA DXG

Coordinamento Tecnico Edilizio del Piemonte e Valle D'Aosta
Via dell'Arcivescovado n. 9 - 10121 TORINO (Punto 1° Scala E)

Agenzia Complesso INPS
CORSO FRANCIA n. 45 - C.A.P. 10093
COLLEGNO Prov. di TORINO

Realizzazione centro medico legale - Impianti elettrici e trasmissione dati: impianto di illuminazione normale ed emergenza

PROGETTO Definitivo/Esecutivo

IE-02

TAVOLA

ELABORATO: PIANTA

Direzione Regionale del Piemonte

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

INPS

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
	CONTENUTO PER APPARECCHI DI CLASSE ENTRO 5A INCASSO PER CARTONGESSO – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO LUCE LINEARE – DA 12 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO F.M. UFFICIO VISTA MEDICO LEGALE – DA 4 MODULI EN 50022 PER ALLOGGIAMENTO SCALDACQUA UFFICIO VISTA MEDICO LEGALE
	SCATOLA 50A DA INCASSO PER CARTONGESSO PREDISPOSTA PER IL COMANDO LUCE DALI
	APPARECCHIO A LED MANUALE IN EMERGENZA A LED MANUALE IN EMERGENZA : 1ORA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO
	DEVIATORE UNIPOLARE DA INCASSO
	PASSERELLA A FILO D'ACCIAIO SALDATO ELETTROZINCATO 300X50mm/3000X50mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE – IP 44 MINIMO
	TUBAZIONE IN PVC DA ESTENDO O POSATO ALL'INTERNO DELLA PARETE IN CARTONGESSO
	PRESA SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16A ENTRO SCATOLA DA INCASSO 12 MODULI IN CARTONGESSO – n. n. NUMERO DI PRESE DA INSTALLARE
	PRESA RJ45 TRASMISSIONE DATI – CAT. 6 – ENTRO SCATOLA DA INCASSO IN CARTONGESSO
	COLONNA MONTANTE MINIO IL BASSO/ALTO
R	ARMADIO RACK ESISTENTE
	SCALDACQUA ELETTRICO (POSIZIONE INDICATIVA)