DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-14	C-15	C-16	C-17	C-18	C-19	
Descrizione		FM UFFICIO VISITA 6	RISERVA	FM PRESE DI SERVIZIO CORRIDOIO	CONDIZIONATORE AUTONOMO	RISERVA	RISERVA	
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0,5	3	0,2	3	0,2	0,2	
CORRENTE (Ib)	[A]	2,279	14	0,912	14	0,912	0,912	
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	100	
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	
	MODELLO	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	
	In max/min/Reg. [A]	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16	
	Im max/min/Reg. [A]	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160	
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L2+N	
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	0,71	0,62	0,57	1,52	0,51	0,51	
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	FG16OM16	–	FG16OM16	FG16OR16	–	–	
	LUNGHEZZA [m]	12	–	10	15	–	–	
	POSA	143/3M13_/30/0,7	–	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	–	–	
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,700	–	0,700	0,700	–	–	
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	–	1(3G2,5)	1(3G4)	–	–	
	Portata (Iz) [A]	25	–	25	34	–	–	

CIG 805799864E

TITOLO
QUADRO PIANO TERRA EX - QPTEX
Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QPTEX

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QPTEX_00003 | FOGLIO 3 | SEGUE 4
ELAB. | CONTR. | APPR.
DISEGNO QE-04 | COMMESSA 511