DATA: 02/10/2019



Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,051 kA

Sigla utenza		C-21						
Descrizione		RISERVA						
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0,2						
CORRENTE (Ib)	[A]	0,304						
CosFi		0,95						
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100						
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER						
	MODELLO	iC60N+Vigi A						
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa						
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.						
	In max/min/Reg. [A]	–/–/– / 16						
	Im max/min/Reg. [A]	–/–/–/160						
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C						
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,03 - Cl. A						
DISTRIBUZIONE		Quadripolare						
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	0,14						
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	–						
	LUNGHEZZA [m]	–						
	POSA	–						
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	–						
	Sezione [mmq]	–						
	Portata (Iz) [A]	–						

CIG 805799864E

TITOLO
QUADRO PIANO TERRA SUD - QPTS
Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QPTS

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QPTS_00004 | FOGLIO 4 | SEGUE 5
ELAB. | CONTR. | APPR.
DISEGNO QE-02 | COMMESSA 511