DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-13
Descrizione		LUCE EMERGENZA	LUCE SCALA 2	LUCE NORMALE	LUCE EMERGENZA	LUCE SALA RIUNIONI	LUCE NORMALE	LUCE EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1
CORRENTE (Ib)	[A]	0,456	1,823	1,367	0,456	1,823	1,367	0,456
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	–	SCHNEIDER	SCHNEIDER	–	SCHNEIDER
	MODELLO	iC60N	iC60N+Vigi A	–	iC60N	iC60N+Vigi A	–	iC60N
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	–	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	–	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	MagnetoTermico	MagnetoTermicoDiff.	No Protezione	MagnetoTermico	MagnetoTermicoDiff.	No Protezione	MagnetoTermico
	In max/min/Reg. [A]	–/–/ 10	–/–/ 16	–/–/ –	–/–/ 10	–/–/ 16	–/–/ –	–/–/ 10
	Im max/min/Reg. [A]	–/–/100	–/–/160	–/–/–	–/–/100	–/–/160	–/–/–	–/–/100
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C	– / –	6 / C	6 / C	– / –	6 / C
	Id max/min/Reg./Classe [A]	–	0,03 - Cl. A	–	–	0,03 - Cl. A	–	–
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	1,5	1,41	1,6	1,52	1,41	1,88	1,68
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	FG16OM16	–	FG16OM16	FG16OM16	–	FG16OM16	FG16OM16
	LUNGHEZZA [m]	15	–	20	20	–	50	50
	POSA	143/3M13_/30/0,7	–	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	–	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,700	–	0,700	0,700	–	0,700	0,700
	Sezione [mmq]	1(3G1,5)	–	1(3G2,5)	1(3G1,5)	–	1(3G2,5)	1(3G1,5)
	Portata (Iz) [A]	18	–	25	18	–	25	18

CIG 805799864E

TITOLO
QUADRO PIANO PRIMO SUD - QP1S
Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QP1S

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QP1S_00002 | FOGLIO 2 | SEGUE 3
ELAB. | CONTR. | APPR.
DISEGNO QE-05 | COMMESSA 511