

		1	2	3	4	5	6	7	8		
		DAL FG 1								AL FG 3	
		Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,555 kA									
A		A									
B		B									
C		C									
C		Utenza generica C-7									
B		Utenza generica C-8									
A		Utenza generica C-9									
		Utenza generica C-10									
		Utenza generica C-11									
		Utenza generica C-12									
		Utenza generica C-13									

Sigla utenza		C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-13
Descrizione		LUCE EMERGENZA	LUCE SALONE	LUCE NORMALE	LUCE EMERGENZA	LUCE FM WC	LUCE SALA AMMINISTRATIVI	LUCE UFFICI VISITE E INFERMIERI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,15
CORRENTE (Ib) [A]		0,456	1,823	1,367	0,456	0,456	0,912	0,684
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
MARCA		SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
MODELLO		ic60N	ic60N+Vigi A	—	ic60N	ic60N+Vigi A	ic60N+Vigi A S si	ic60N+Vigi A S si
ESECUZIONE		Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	—	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA		Magnetotermico	MagnetotermicoDiff.	No Protezione	Magnetotermico	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.
In max/min/Reg. [A]		—/— / 10	—/— / 16	—/— / —	—/— / 10	—/— / 16	—/— / 16	—/— / 25
Im max/min/Reg. [A]		—/—/100	—/—/160	—/—/—	—/—/100	—/—/160	—/—/160	—/—/250
P.d.l. / Curva [kA]		6 / C	6 / C	— / —	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C
Id max/min/Reg./Classe [A]		—	0,03 - Cl. A	—	—	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. AS si
DISTRIBUZIONE								
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]		0,83	0,74	0,88	0,83	0,74	0,79	0,77
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
SIGLA		FG160M16	—	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16
LUNGHEZZA [m]		15	—	15	15	5	10	40
POSA		1433M13_300/7	—	1433M13_300/7	1433M13_300/7	1433M13_300/7	1433M13_300/7	1433M13_300/7
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)		0,700	—	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Sezione [mmq]		1(361,5)	—	1(362,5)	1(361,5)	1(362,5)	1(362,5)	1(666)
Portata (Iz) [A]		18	—	25	18	25	25	38

Schema Unifilare		CODICE		COMMITTENTE		FILE		FOGLIO	
QUADRO PIANO TERRA NORD - QPTN		QPTN		AGENZIA INPS		U_QPTN_00002		2 3	
				Corso Francia, 45 COLLEGNO (TO)					
						QE-03		511	