DATA: 02/10/2019

| | |
|---|---|
| Da Quadro: | QGBT |
| Partenza: | C-3 |
| Cavo [mm²]: | 1(5G10) |
| Lunghezza [m]: | 18 |
| Tensione [V]: | 400 |
| Frequenza [Hz]: | 50 |
| Polarità: | Quadripolare |
| Tipo morsetto: | |
| Numerazione morsetto: | |

NOTA: Apparecchiature tipo Schneider o altre con caratteristiche elettriche equivalenti

| | |
|---|---|
| Prefisso quadro: | QPTEX |
| Alimentazione: | Quadripolare |
| Ik Max [kA]: | 4,091 |
| Tensione nominale di impiego [V]: | 400 |
| Tensione di isolamento nominale[V]: | |
| Frequenza [Hz]: | 50 |
| Corrente ammissibile 1 s [kA]: | 4,5 |
| Grado di protezione IP: | --- |
| Codice: | |




| Sigla utenza | | C-0 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | | INTERRUTTOR EGENERALE | GENERALE LUCE | LUCE CORRIDOIO LATO EST | LUCE NORMALE | LUCE EMERGENZA | LUCE SCALA 15 | LUCE NORMALE |
| POTENZA CONTEMPORANEA | [kW] | 12 | 1,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| CORRENTE (Ib) | [A] | 29 | 3,419 | 1,367 | 0,912 | 0,456 | 1,823 | 1,367 |
| CosFi | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SCHEMA FUNZIONALE | | | | | | | | |
| PROTEZIONE | MARCA | SCHNEIDER | SCHNEIDER | SCHNEIDER | — | SCHNEIDER | SCHNEIDER | — |
| | MODELLO | iSW-NA | iC60N | iC60N+Vigi A | — | iC60N | iC60N+Vigi A | — |
| | ESECUZIONE | Esecuzione Fissa | Esecuzione Fissa | Esecuzione Fissa | — | Esecuzione Fissa | Esecuzione Fissa | — |
| | TIPOLOGIA | Sezionatore | MagnetoTermico | MagnetoTermicoDiff. | No Protezione | MagnetoTermico | MagnetoTermicoDiff. | No Protezione |
| | In max/min/Reg. [A] | —/— / 40 | —/— / 25 | —/— / 16 | —/— / — | —/— / 10 | —/— / 16 | —/— / — |
| | Im max/min/Reg. [A] | —/—/— | —/—/250 | —/—/160 | —/—/— | —/—/100 | —/—/160 | —/—/— |
| | P.d.I. / Curva [kA] | — / — | 6 / C | 6 / C | — / — | 6 / C | 6 / C | — / — |
| | Id max/min/Reg./Classe [A] | — | — | 0,03 - Cl. A | — | — | 0,03 - Cl. A | — |
| DISTRIBUZIONE | | Quadripolare | Quadripolare | Monofase L1+N | Monofase L1+N | Monofase L1+N | Monofase L2+N | Monofase L2+N |
| CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE | [%] | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,61 | 0,61 | 0,52 | 0,66 |
| VOLTMETRO / AMPEROMETRO | | | | | | | | |
| LINEA | SIGLA | — | — | — | FG16OM16 | FG16OM16 | — | FG16OM16 |
| | LUNGHEZZA [m] | — | — | — | 15 | 15 | — | 15 |
| | POSA | — | — | — | 143/3M13_/30/0,7 | 143/3M13_/30/0,7 | — | 143/3M13_/30/0,7 |
| | K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) | — | — | — | 0,700 | 0,700 | — | 0,700 |
| | Sezione [mmq] | — | — | — | 1(3G1,5) | 1(3G1,5) | — | 1(3G2,5) |
| | Portata (Iz) [A] | — | — | — | 25 | 18 | — | 25 |

TITOLO
# QUADRO PIANO TERRA EX - QPTEX

Schema Unifilare

CODICE

PREFISSO QPTEX

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

| | | |
|---|---|---|
| FILE U_QPTEX_00001 | FOGLIO 1 | SEGUE 2 |
| ELAB. | CONTR. | APPR. |
| DISEGNO QE-04 | COMMESSA 511 | |

CIG 805799864E