DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-14	C-15	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20
Descrizione		RISERVA	ALLARME PORTE EMERGENZA	FM SALA AMMINISTRATIVI	FM UFFICI VISITE E INFERMIERI	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 1	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 2	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 3
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0,2	0,2	0,5	0,5	3	3	3
CORRENTE (Ib)	[A]	0,912	0,912	2,279	2,279	14	14	14
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	MODELLO	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.
	In max/min/Reg. [A]	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 25	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16
	Im max/min/Reg. [A]	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/250	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,3 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Quadripolare	Monofase L2+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	0,73	0,79	0,93	0,86	2,83	3,33	3,82
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	–	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	LUNGHEZZA [m]	–	10	12	40	20	25	30
	POSA	–	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	–	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
	Sezione [mmq]	–	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(5G6)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)
	Portata (Iz) [A]	–	25	25	38	25	25	25

CIG 805799864E

TITOLO
QUADRO PIANO TERRA NORD - QPTN
Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QPTN

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QPTN_00003 | FOGLIO 3 | SEGUE 4
ELAB. | CONTR. | APPR.
DISEGNO QE-03 | COMMESSA 511